

7/15(1)2014-एस डी एंड एस /
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र
सूत्रधार प्रभाग (एस एंड एस)

दिनांक : 02.07.2015

कार्यालय जापन

विषय : परिसर में निवारक अग्नि सुरक्षा एवं ऊर्जा के उपाय।

आग को रोकने के लिये विभिन्न सुरक्षा उपायों का परिपालन निम्नलिखित कारणीय एवं अकरणीय कार्यों के अनुसार किया जाए !

कारणीय

1. एयरकंडीशनर का उपयोग करते समय दरवाजे, खिड़कियां वेंटिलेटर आदि बंद कर देने चाहिए, इनके माध्यम से बहुत ऊर्जा बेकार हो जाती है !
2. एक सॉकेट में केवल एक बिजली के उपकरण का उपयोग करें !
3. टूटे हुए प्लग/स्विचों/ सॉकेट एवं खराब बिजली के उपकरणों को लगाने हेतु तुरंत शिकायत दर्ज कराइ जाए !
4. गरम एवं गीली सतह से (जुड़े उपकरण) बिजली की तारों को दूर रखें !
5. कार्यालय से जाते समय लाइट्स/पंखे) एयरकंडीशनर इत्यादि को बंद कर दें.
6. आग लगने की स्थिति में चिकित्सा, होस रील इत्यादि को अग्निशमन उपकरणों के रूप में प्रयोग करें !
7. आग लगने की स्थिति, मैन्युअल कॉल पॉइंट के गिलास को तोड़कर अलार्म बजाएं !
8. बिजली उपकरण जैसे बिजली के हीटर/ ए सी /हॉट केस/ कमरे के हीटर एवं डेजर्ट कूलर इत्यादि का उपयोग करने उपरांत बंद कर दें !

अकरणीय

9. आग लगने की स्थिति में, अपने बचाव में भागने के लिए लिफ्ट का प्रयोग न करें !
10. बहरी परिसर, पानी के टैंक के नीचे/ बिजली के सब-स्टेशन इत्यादि निकट कार/ स्कूटर इत्यादि पार्क न करें !
11. एक सॉकेट में एक से ज्यादा बिजली उपकरण अथवा बहु प्लगों का प्रयोग न करें !
12. एक से ज्यादा बिजली उपकारों के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड का प्रयोग न करें !

13. ६ एमपी लाइट सॉकेट ऑउटलैट में बिजली के हीटर, एयरकंडीशनर, होटकेस, कमरों के हीटर इत्यादि का प्रयोग न करें !
 14. जलते हुए सिगरेट के टुकड़े, माचिस के तिनके इत्यादि लापरवाही से न फेके !
 15. आग संसूचक को रंग रोगन का प्रयोग न करें !
 16. सॉकेट में नंगे तारों का प्रयोग न करें !
 17. आग से बचने के रास्ते के कोई व्यवधान उत्पन्न न होने दें !
 18. किसी भी चालू लाइनों के नीचे अस्थाई कंस्ट्रक्शन न करें !
 19. कारपेटर, मातेस, दरवाजों के नीचे बिजली की तर न बिछाएं, पैरों के दबने के कारण शॉर्टसर्किट हो सकता है ! जिस कमरे में ए सी लगा है वहां अक्सहॉस्ट फैन न लगाएं ! सभी विभागों/ एकर्कों के अधिकारिओं से अनुरोध है कि सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण को देखते हुई उपयुक्तकरणीय एवं अकरणीय निर्देशों का पालन करें !
 20. आपसे निवेदन किया जाता है कि जहाँ ए सी लगा हुआ है वहां की टूटी छतों/दरवाजों इत्यादि की मरम्मत अवश्य करवाएं !

$\Sigma \approx 410 \times 6 \Sigma$

(आई पी सिंह)

परामर्शदाता (एस एंड एस)

सभी विभागाध्यक्ष